



Reg. No. 041/P-007

NOTIFIED BODY No. 1396
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia
tel. +421 52 7752298 fax. +421 52 7881412 <http://www.fires.sk>



Certyfikat stałości właściwości użytkowych

1396-CPR-0127

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Stalowe, jednostrefowe przewody oddymiające z kompensatorem, typ FDI E₆₀₀ 120(h_o) S1500single

przeznaczone do transportu dymu i/ lub gorących gazów ze strefy objętej pożarem; badane zgodnie ze standardem EN 1366-9: 2008; o odporności ogniowej E₆₀₀ 120 (h_o) S1500single wg normy EN 13501-4: 2016; stosowane na warunkach opisanych w Ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych nr C1396/17/0012/4004/SC wydanej przez FIRES, s.r.o., Słowacja - Jednostka notyfikowana nr 1396 w dniu 06. 07. 2017, aktualizowanej przez aktualny raport z ciągłego nadzoru,

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**Irmak Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Borecka 4B, 03-034 Warszawa, Polska**

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

**Irmak Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Grabówiec 86G, 06-100 Pułtusk, Polska**


Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy:

EN 12101-7: 2011

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich stałości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 06. 07. 2017 i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Batizovce, 10. 10. 2018



Ing. Mária Gašperová
Ing. Mária Gašperová
Kierownik Zakładu Certyfikacji

088962

FIRES 136a/C-31/01/2017-E